

ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчального корпусу біологічного факультету та ГГФ Одеського національного університету імені Мечникова за адресою:
м. Одеса, пов. Шампанський, 2

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід навчального корпусу біологічного факультету та ГГФ Одеського національного університету імені Мечникова.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу навчального корпусу нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу навчального корпусу біологічного факультету та ГГФ встановлено, що ганок біля входу не має перепаду висоти, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Вхідні двері не мають порогів.

Висновок:

Головний вхід навчального корпусу біологічного факультету та ГГФ Одеського національного університету імені Мечникова задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечують безперешкодний доступ до навчальних приміщень.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455